

29.07.2024г.

дата

с. Кочневское

Акт проверки

Объект: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 12 «Малышок» с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников»

(наименование и ведомственная принадлежность)

Адрес:

Свердловская область, Белоярский район, с.Кочневское, ул.Ударников, 6

(наименование района, населенного пункта, улица, номер телефона)

Комиссия в составе представителей:

1. Начальник управления образования Белоярского района Юдина Э.В.
2. Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации БГО Хафизов Р.Л.
3. Старший инспектор ГООО ПОО младший лейтенант полиции Измоленов П.Е.
4. Заместитель начальника ОУУП и ПДН ОП №29 МО МВД России «Заречный» подполковник полиции Нусс О.В. (должность, фамилия, имя, отчество)

произвела обследование: МАДОУ «Детский сад № 12 «Малышок»

(наименование объекта, его принадлежность министерству, ведомству)

Форма собственности объекта: Муниципальная

государственная, смешанная, частная, муниципальная

установила,

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА: здание блочное 2-х этажное; 2 основных и 5 запасных выхода; вход в чердачное помещение с улицы закрыт на ключ, возможность доступа к нему посторонних лиц не имеется и возможность попасть в здание через чердак тоже не имеется; все окна в здании пластиковые, закрытые изнутри, решеток нет; освещение имеется по всему периметру; ограждение имеется по всему периметру (металлическая сетка и профлист).

(одного, двух и т.д. зданий, сооружений)

2. Вид строения **железобетонные панели**

(деревянное, каменное, железобетонное)

3. Назначение объекта **объект образования**

4. занимаемая площадь **1170кв.м.**

5. Наличие ограждения в наличии/отсутствует **имеется**

- вид ограждения **металлическая сетка и профлист**

- состояние ограждения **удовлетворительное**

6. Наличие:

- система контроля доступа имеются домофоны с видеозеркалом

- досмотр автотранспорта **нет**

- наличие противотаранных устройств **нет**

- соблюдение пропускного и внутриобъектового режима **соблюдаются**

- наличие системы оповещения на объекте **имеется**

- наличие системы оповещения на территории **имеется**

7. Оснащенность техническими средствами охраны **КТС с выводом на ФГУП Охрана**

8. Наличие видеонаблюдения, сроки хранения информации: **имеются 6 видеокамер наружного наблюдения (по периметру здания), информация хранится 30 дней**

9. Организация физической охраны (наименование организации) -

- наличие форменной одежды **нет**

- наличие связи (какая) **телефонная**

10. Возможные последствия при возникновении на объекте ЧС, (в т.ч теракта) **138 потерпевших (104/34)**

11. Наличие паспорта безопасности учреждения/ категория объекта: **Паспорт безопасности имеется, категория объекта IV (четвертая);**

12. Дата согласования паспорта безопасности: 08.08.2022г. (лист согласования от 10.06.2024г.)

13. дата подписания акта категорирования: 27.04.2022г.

Недостатки выявленные в ходе проверки, сроки устранения:

1. Оснащение объекта тревожной кнопкой с выводом на систему 112 или подразделения войск национальной Гвардии РФ;
2. Актуализировать паспорт безопасности;
3. Увеличить количество динамиков системы оповещения при ЧС на территории;
5. Увеличить освещение на территории объекта;

Рекомендации по антитеррористической защищенности образовательных организаций:

На постоянной основе обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим, осуществить контроль за их функционированием

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Нусс О.В.

(Ф.И.О.)

Юдина Э.В.

(Ф.И.О.)

Хафизов Р.Л.

(Ф.И.О.)

Измоленов П.Е.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Руководитель (представитель) объекта (организации) с актом ознакомлен.

Неволина Г.М.

(Ф.И.О.)



(подпись)